

TODISTUS TYYPPIHYVÄKSYNTÄASETUKSEN MUKAISUUDESTA

Eurofins Expert Services Oy:n todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on myönnetty 31.12.2017 kumoutuneen ympäristöministeriön asetuksen ilmanvaihdon päätelaitteiden tyyppihyväksynnästä perusteella.

VALMISTAJA**Climecon Oy, Helsinki****TUOTE****Ilmanvaihdon päätelaitteet
CLIK 100 ja CLIK 125,**

jotka on valmistettu seuraavien piirustusten mukaan:

32400-2, Kokoonpano, versio 05, 26.9.2014

32400-2, Päämitat, versio 05, 29.9.2014

32400-110, versio 03, 26.9.2014

32400-111, versio 04, 17.11.2014

32400-10x, versio 02, 26.9.2014

32400-12X, versio 02, 26.9.2014

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Tällä todistuksella todetaan edellä mainittujen tuotteiden täyttävän kumoutuneen tyyppihyväksyntäasetuksen vaatimukset materiaalin, tiiviyn (vuotoilmavirta $\leq 0,2 \text{ dm}^3/\text{s} /250 \text{ Pa}$), puhtauden, äänitekniisten ominaisuuksien, päätelaitteen ja savunrajoittimen virtaustekniisten ominaisuuksien sekä palonkestävyyden osalta.

Päätelaitteet täyttävät savunrajoittimille asetetut palonkesto-vaatimukset 60 min ajan, kun ne on asennettu kiviaineisen seinän pintaan, ilmanakanan päähän etäämmälle seinästä tai uppoasennettuna 31 mm syvennykseen.

Päätelaitteen kaulusosa tulee kiinnittää kanavaan tai kanavansaamaan niiteillä tai ruuveilla. Asennusaukkojen reunat ja kanavien välit tiivistetään A1- tai A2-s1, d0-luokan kivivillalla tai massalla.

Muut ehdot

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

Merkitseminen

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus. Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä tämän todistuksen numero (EUFI29-21000310-THTOD) sekä valmistajan nimi ja tunnus.

**LAADUNVALVONNAN
VARMENNUS****Laadunvarmentaja**

Eurofins Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus

28.8.2007 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvalvonta-sopimus nro VTT-V-22057-07.

HUOMAUTUKSET

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on julkinen. Niistä pidetään luetteloa, joka on saatavana Eurofins Expert Services Oy:n internetsivuilta.

Tuotteella on aiemmin ollut Tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00057-15, jonka voimassaoloaika on päättynyt 21.9.2020.

VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaa, tämän todistuksen voimassaolo päättyy.

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta annetaan määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Koska todistuksen perusteena on kumottu tyyppihyväksyntäasetus, on todistusta käytettäessä mahdollisten uusien rakennusmääräysten olemassaolo tarkistettava ja niiden vaatimustaso on verrattava tämän todistuksen perusteina käytettyihin vaatimuksiin.

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa todistuksen haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä todistusta myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä todistuksen mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän todistuksen osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.

**TODISTUKSEN
PERUUTTAMINEN**

Todistus peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

TODISTUKSEN PERUSTEET

Ympäristöministeriön 31.12.2017 kumoutunut ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon päätelaitteiden tyyppihyväksynnästä 15.11.2008.

Tiina Ala-Outinen
Manager, Structures

Mikko Saari
Arvioija
EtunimiSukunimi@eurofins.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET**TIEDOKSI**

Laadunvarmentaja