OKA

ilmavirta $q_v = k \times \sqrt{\Delta p}$

	k			
ød	100	125	160	200
A	**2,9**	**3,8**	**5,2**	**8,2**
T 210°	2,5	3,4	4,5	7,3
T 180°	2,2	2,9	3,9	6,3
T 150°	1,8	2,4	3,3	5,3
T 120°	1,5	2,0	2,7	4,3

A = täysin auki
T = tuloilmasektori, tuloilmasektori rajataan magneettinauhalla

Pysty-reikärivit sektorilla

	ød	100	125	160	200
T	210°	43	43	58	74
T	180°	37	37	50	64
T	150°	31	31	42	54
T	120°	25	25	34	44



240° täysin auki | 210° | 180° | 150° | 120°



OKA-S

ilmavirta $q_v = k \times \sqrt{\Delta p_m}$

	k	
ød	100	125
A	**1,7**	**2,2**
T 270°	1,3	1,6
T 180°	0,9	1,1

A = täysin auki
T = tuloilmasektori, tuloilmasektori rajataan magneettinauhalla